

香港特別行政區政府
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region

房屋及規劃地政局
香港何文田佛光街 33 號



**Housing, Planning and Lands
Bureau**

33 Fat Kwong Street, Homantin,
Hong Kong

本局檔號 Our Ref. HD/PS 9/2/1/154
來函檔號 Your Ref. CB1/PL/HG

電話 Tel No. 2761 5086
圖文傳真 Fax No. 2761 7445

香港中區
昃臣道 8 號
立法會大樓
立法會秘書處
立法會房屋事務委員會秘書
(經辦人：余麗琮女士)

余女士：

**立法會房屋事務委員會
有關 2005 年 3 月 18 日會議的跟進行動**

房屋事務委員會於三月十八日的會議上，討論公共屋邨的食水質素，要求房屋署對全港於一九九六年後落成的公共屋邨進行水質調查，並查詢石蔭邨是否曾有住戶投訴食水變黃，現答覆如下：

水質調查

房屋署在保養屋邨的食水系統及維持食水質素方面一向均十分嚴謹，在參加水務署的「食水系統優質維修認可計劃」前，早已在定期的定期維修保養中達至該計劃要求的標準，包括定期清洗水箱及抽取食水樣本作水質測試等，測試結果亦有清楚記錄。

因應事務委員會的關注，我們即時全面翻查所有一九九

六年後落成屋邨在食水系統方面最近四個月的記錄，當中包括71個屋邨，這些屋邨均採用了內搪膠的鍍鋅鋼水管，而全部屋邨的鍍鋅鋼水管均沒有出現生鏽現象而引致食水變黃，曾有四個租戶投訴食水變黃，其中三宗個案證實食水出現變黃現象。但並非由水管生鏽導致，經清洗水錶後，問題已解決。所以，內搪膠的鍍鋅鋼水喉輸送食水的情況令人滿意。

有關石蔭邨的黃水投訴

石蔭邨共有三座，全部在二零零零年入伙。在入伙後，管理公司只收到一項由屋邨管理委員會委員提出有關邨內食水變黃的查詢。管理公司即時到全邨各座進行抽樣食水檢查，但並無發現食水變黃的情況。

如需進一步資料，請與本人聯絡。

房屋及規劃地政局局長

(林錦平

代行)

二零零五年五月二十六日