

政府總部
環境局

香港添馬添美道2號
政府總部東翼15至16樓



ENVIRONMENT BUREAU
GOVERNMENT SECRETARIAT

15/F & 16/F, East Wing,
Central Government Offices,
2 Tim Mei Avenue, Tamar,
Hong Kong

本函檔號 Our Ref:

電話 Tel: (852) 3150 8187

來函檔號 Your Ref:

傳真 Fax: (852) 3150 8168

香港中區
立法會道1道
立法會綜合大樓
工務小組委員會
工務小組委員會秘書
鍾蕙玲女士
(傳真: 2978 7569)

鍾女士:

PWSC(2015-16)62 號文件
45CG - 啟德發展計劃區域供冷系統

在二零一六年四月十三日舉行的工務小組委員會會議上，在審議45CG—啟德發展計劃區域供冷系統時，委員要求政府提供補充資料，說明於啟德展開計劃，為兩所小學提供區域供冷服務的目的和評估成效的方法。我們在諮詢教育局後，現答覆如下。

啟德區域供冷系統將會為區內使用中央空調系統的公共和私人非住宅發展項目提供服務。這些項目包括公共發展項目（如政府辦公大樓及醫院等公共機構設施）以及私人發展項目。

學校運作有別於辦公室或公共機構，一般不會裝設中央空調系統，然而為了測試學校使用區域供冷系統的效益，啟德發展計劃內新建的兩所學校（即聖公會聖十架小學及保良局何壽南小學）會使用區域供冷系統。該兩所學校已獲教育局特別津貼，以支付因採用區域供冷系統而引致的額外費用。

我們將會密切檢視向兩所學校提供的區域供冷服務，包括調查學校職員在使用區域供冷系統上有否遇到技術上的困難或其他意見、紀錄實際耗電量從而評估節能表現、使用區域供冷系統後對周遭環境的影響（例如減少空氣的熱排放從而減低熱島效應）、區域供冷系統能否配合學校的運作模式而仍達到能源效益的目標，以及因此而減省的電費能否抵銷因配置區域供冷系統引致的額外費用。

我們會就上述評估工作與有關政府部門，包括教育局和機電工程署，以及辦學團體保持緊密聯繫。

環境局局長

(鄭宣恪



代行)

副本送： 教育局局長
(經辦人：首席助理秘書長(基礎建設及研究支援)陳吳婷婷女士)

副本送： 財經事務及庫務局局長
(經辦人：首席助理秘書長(庫務)(工務)蔡雪蓉女士)

副本送： 機電工程署副署長(規管服務)

二零一六年四月二十五日