

立法會財務委員會
2018年1月12日的會議

440RO—毗鄰安達臣道公營房屋發展項目的
地區休憩用地

補充資料

目的

財務委員會於2018年1月12日批准把工程計劃440RO號工程計劃提升為甲級，委員要求政府提供以下資料—

- (a) 擬建的人造草地足球場會否採用將軍澳寶翠公園足球場試用的原生膠(EPDM)作為填充物；以及
- (b) 採用原生膠(EPDM)作為填充物的做法涉及的額外成本為若干。

政府回應

- 2. 因應上述第(1)段闡述的事宜，政府的回應如下一
 - (a) 康樂及文化事務署(康文署)現正在個別場地如將軍澳寶翠公園人造草地球場，試行選用原生膠(EPDM)作為填充物。康文署會檢視新物料的耐用程度、整體表現和成本效益，以考慮將來是否在新設施或翻新工程採用。

- (b) 一般而言，原生膠(EPDM)的成本會較以橡膠(SBR)作為填充物料的為高。根據現有資料，原生膠填充物料比慣常使用的橡膠填充物料的成本高二至四倍。實際成本的增幅取決於原生膠在投標時的價格水平。

建築署
康樂及文化事務署
運輸及房屋局
2018年3月