

# 財務委員會

## 工務小組委員會參考文件

### 補充資料

25NM－上水石湖墟熟食中心加裝空氣調節系統和進行一般改善工程

### 引言

工務小組委員會曾在 2004 年 6 月 23 日會議上，審議有關上述工程計劃的 PWSC(2004-05)34 號文件。會上，委員要求政府確定擬議的新消防升降機可否供殘疾人士使用，還是會在熟食中心內為殘疾人士另設升降機。

### 政府的回應

2. 屋宇署出版的《設計手冊－暢通無阻的通道 1997》訂明，為殘疾人士提供暢通無阻通道的現行法例規定，每座建築物內最少須有一部符合設計規定的升降機。石湖墟街市和熟食中心的主要通道位於南端，共有三部升降機。因此，為符合法例規定，必須改裝其中一部升降機，以供殘疾人士使用。至於為符合相關消防規例而擬在主要通道約 80 米外安裝的新消防升降機，亦會同樣裝設成可供殘疾人士使用。在新消防升降機內增添有關設施的費用並不高昂。