

香港防止虐待長者協會
提交立法會福利事務委員會
於二零零六年一月九日舉行的會議
就討論「有關《設計手冊：暢通無阻的通道》（最後草本）」的意見書

政府在二零零一年《施政報告》中建議檢討《設計手冊：暢通無阻的通道 1997》，以期加強及確保設計，能令長者可享有安全健康的晚年生活。

作為一個長者機構，本會一直關注長者的服務和社區規劃對長者的影響，而無障礙的通道是長者獨立生活和參與社區活動的必要條件。有鑑於政府快將完成的《設計手冊：暢通無阻的通道》的最後草本，提交公眾諮詢。

本會現對有關的政策，有以下修訂的意見：

1. 在長者或會視覺模糊及難以適應光暗的突然變化方面

由於照明度會直接影響長者的社交生活及安全。故此，本會認為應將所有建築物的公用地方照明度，應劃一提高至 120 勒克斯光度。所有空間的照明度亦應平均。

2. 在長者會有認路困難方面

為了方便令長者認路。本會認為可以在不同樓層的地板上，鋪上可觸覺的提示以作提引。

3. 在長者晾曬衣物安排方面

為了方便令長者安全。本會認為應避免晾衣竹的戶外晾衣架。

4. 在長者在推動重門方面的考慮

為了方便長者推動重門的問題，本會認為如果安裝關門設施，則利用以外、內門的力度分別劃一為 18 牛頓。

二零零六年一月九日