



香港復康聯盟
Rehabilitation Alliance Hong Kong

香港九龍橫頭磡邨宏李樓地下 12-13 及 16-17 號
Room 12-13 & 16-17, G/F., Wang Hau House,
Wang Tau Hom Estate, Kowloon, Hong Kong.
電話 Tel : (852) 2337 0826
傳真 Fax : (852) 2337 1549
電郵 E-mail : info@rahk.org.hk
網址 Web Site: www.rahk.org.hk
本會已於 1999 年 10 月 13 日註冊成為有限公司
We are incorporated as a company limited on 13th October 1999

香港復康聯盟對《2008 年建築物(規劃)(修訂)規例》的意見

香港復康聯盟(簡稱康盟)是一個由不同殘疾類別人士組成的自助組織,一直關注殘疾人士權益的事宜。康盟一直參與於設計手冊檢討的工作,轉眼間已經經歷 6 年時間。事實上,康盟認為《設計手冊 2008》尚欠完備,例如:

1. 「最後草本」中規定與行車區接觸位(路邊下斜石的緩衝區),不應多於 15 毫米的平面高度改變。
2. 不將引路徑鋪至自動扶手電梯;
3. 沒有規定照明以自動裝置開關;
4. 並沒有對引路徑與障礙物的淨空間標準作出規定;
5. 因業界對「亮度對比」並不認識;故於「最後草本」中,「亮度對比」只列作建議遵守的設計規定等。

康盟期望政府於下次修訂及檢討有關條例時,能先考慮改善以上各點。

康盟十分明白中小型食肆在遵守「設計手冊」上面對的困難,惟康盟認為不應加入可移動的斜道,因為這涉及執法混亂及使用者安全的問題。事實上,屋宇署已有一套既定的完善豁免機制,並有委員會處理豁免之申請。故本會深信這些機制足以保障中小型食肆的基本權益。而認為「設計手冊」作為最新的暢通無阻的設計標準,所考慮到的要點,不單是從殘疾人士角度出發,並惠及體弱長者、孕婦及要照顧幼兒的家庭等,提供一個既安全又暢通的環境與本港市民大眾。本會認為中小型食肆如遵守「設計手冊」既可以提高食肆的企業形象,同時更可增加潛在的食客,形成一個「雙贏」的局面。

在經歷了漫長的檢討時間中,康盟認為現時政府最重要的是盡快落實及通過《2008 年建築物(規劃)(修訂)規例》及《設計手冊 2008》。因為《設計手冊 1997》中的標準已不合時宜。康盟確信唯有早日落實手冊內容,才能確保殘疾人士暢通無阻地使用建築物內設施的權利。

最後,康盟再次重申要求政府盡快落實及通過《2008 年建築物(規劃)(修訂)規例》及《設計手冊 2008》,以確保殘疾人士能與一般市民一樣,能有尊嚴、獨立及平等地使用無障礙設施,共建一個共融的社會。

