

工務小組委員會
於 2015 年 1 月 14 日舉行的會議
政府當局在財務委員會舉行相關會議前
需要跟進的事項一覽表

項目 PWSC(2014 -15)42
273RS - 沙田第 24D 區體育館

事項

陳偉業議員要求當局提供資料，說明如何加強擬建的沙田第 24D 區體育館的垂直綠化設施。

回應

體育館位處樹木圍繞的地區，其設計已配合自然環境，提供一系列露天園景平台連接體育館不同樓層，並提供座椅。根據原訂建議，建築物的綠化面積合共約 2 200 平方米，佔工地面積 35.8%，較綠化面積需佔政府樓宇工地面積最少 20% 為高。

根據提交工務小組委員會的原訂建議，體育館一樓有兩個地點合共提供約 50 平方米的垂直綠化面積：其一鄰近車輛入口；另一則位於面向港鐵車公廟站一方的外牆低處。我們已因應陳偉業議員的建議檢討設計，並覓得更多地方作垂直綠化，即在面向港鐵車公廟站一方的外牆增加垂直綠化面積；及在面向沙田頭路一方的路邊圍牆上加設垂直綠化範圍。因此，垂直綠化的總面積將由 50 平方米增加至約 180 平方米。計及新的垂直綠化面積，體育館的總綠化面積將會增加至約 2 330 平方米。現隨函附上已修訂的工務小組委員會文件附件 11，以供參考。



從北面望向大樓的構思圖
PERSPECTIVE VIEW FROM NORTHERN DIRECTION (ARTIST'S IMPRESSION)

Project Title 項目名稱
273RS
沙田第24D區體育館
SPORTS CENTRE IN AREA 24D, SHA TIN