



政府總部
民政事務局

香港添馬添美道二號
政府總部西翼十二樓

本局檔號 OUR REF: SF(9) to HAB/C 5/7/1

電話號碼 TEL. NO.: 3509 8126

圖文傳真 FAXLINE: 2802 4893

**GOVERNMENT SECRETARIAT
HOME AFFAIRS BUREAU**

12TH FLOOR, WEST WING,
CENTRAL GOVERNMENT OFFICES,
2 TIM MEI AVENUE,
TAMAR,
HONG KONG.

香港中區
立法會道 1 號
立法會秘書處
財務委員會秘書

(經辦人：司徒曉宇先生)

司徒先生：

財務委員會

二零一六年七月十一日會議的跟進事項

183GK - 為展開油麻地戲院第二期發展而在油麻地巧翔街重置 上海街垃圾收集站及露宿者服務單位的工程

在二零一六年七月十一日的財務委員會會議上，與會者曾討論上述的工程計劃(FCR(2016-17)62)。其間，郭家麒議員就該擬建垃圾收集站因營運而產生排放物一事，要求本局提供有關健康風險評估的資料。

建築署是該項擬議工程計劃的工程代理人，負責設計和建造方面的工作。我們已就上述事宜諮詢建築署，該署表示已按照環境保護署（環保署）的規定，完成對該項工程計劃進行初步環境審查，審查範圍包括對噪音污染、空氣質素和氣味影響、水質、廢水污染等方面進行評估。審查後所得的結論是，該項工程計劃不會對環境造成長遠不良影響，環保署署長亦同意這

個結論。日後於巧翔街重置的垃圾收集站，在設計上所採用的通風系統，會符合環保署的規定。

此外，我們會採取以下措施，確保把因營運該垃圾收集站而可能引致的影響降至最低：

- (a) 垃圾收集站內的空氣會經由水劑滌氣系統和離子簇處理，然後經排氣管從天台的最高位置排放至室外；
- (b) 排氣管及其位置是經過詳細計算後設計出來的，目的是確保經處理的廢氣的質素能符合環保署所訂的標準；
- (c) 垃圾收集站會裝置雙重捲閘，除了垃圾車間中進出的時間外，雙重捲閘會時刻關上；以及
- (d) 垃圾收集站運作期間，站內會維持負壓，以確保不會洩漏未經處理的空氣。

民政事務局局長

(張佩珊



代行)

二零一六年八月三十日

副本送： 財經事務及庫務局局長（經辦人：曾婉佩女士）
建築署署長（經辦人：余伍嘉珍女士）
食物環境衛生署署長（經辦人：鄭創海先生）