

立法會

Legislative Council

立法會CB(2)539/15-16(09)號文件

檔 號：CB2/PL/SE

保安事務委員會

立法會秘書處為2016年1月5日會議 擬備的背景資料簡介

在懲教院所裝置電鎖保安系統

目的

本文件就在懲教院所裝置電鎖保安系統提供背景資料，並綜述保安事務委員會(下稱"事務委員會")及財務委員會(下稱"財委會")過往就此所作的討論。

背景

2. 懲教署現時負責管理29間懲教設施，當中包括24所懲教院所、3所中途宿舍和兩間設於公立醫院的羈留病房，合共收納約8 800名在囚人士。在24所懲教院所中，於1937年設立的赤柱監獄是本港最大的高度設防監獄，囚禁被判終身監禁或較長刑期的在囚人士。

3. 根據政府當局的資料，現時不少懲教院所及其設施仍然使用手動機械鎖控制閘門的開關。懲教署於2012年就舊式手動機械鎖開關閘門的問題完成了研究，並決定根據個別懲教設施的保安及實際運作需要，按序裝置電鎖保安系統，以取代舊式的手動系統。

議員的商議工作

4. 在2014年2月7日的事務委員會會議上，政府當局就其提出的有關在大欖女懲教所裝置電鎖保安系統的建議，徵詢事務委員會的意見。在2014年7月12日的財委會會議上，財委會批准撥款建議，開立一筆為數2,500萬元的新承擔額，用以進行裝置

工程。議員就裝置電鎖保安系統進行的商議工作和提出的關注事項綜述於下文各段。

電鎖保安系統的運作

5. 有議員關注到，一旦電鎖保安系統失靈或出現供電問題，又或發生可能引致系統故障的意外，政府當局有何應變措施。政府當局表示，電鎖保安系統是高度可靠的系統，設有後備伺服器及無間斷電力供應裝置，確保系統可持續運作。若出現嚴重的電力故障或其他緊急狀況，電鎖保安系統可用鎖匙手動操作，與操作現有機械鎖系統的方法相同。

6. 政府當局進一步表示，手動機械鎖系統涉及大量存放、交收和分配鎖匙等工序，運作繁複，而且以人手開啟或鎖上閘門的過程亦較為費時，不能完全配合懲教院所現今的保安及實際運作需要。

7. 部分委員察悉，電鎖保安系統配合閉路電視、對講機及召喚按鈕運作。他們詢問是否有需要安裝閉路電視。政府當局表示，大欖女懲教所的手動鎖系統的運作無需安裝任何閉路電視系統，原因是懲教署人員會以人手開鎖。然而，電鎖保安系統是一套電動機械鎖開關系統，需設有閉路電視及對講機系統，讓控制室內的職員得以核實要求開啟閘門的職員身份，然後才開啟有關閘門。所有閘門在開啟一段時間後均會自動上鎖。

8. 議員亦關注到，在大欖女懲教所裝置電鎖保安系統，能否節省懲教署的人手。政府當局解釋，在懲教院所內操作機械鎖的工作只佔懲教署人員職務的一小部分，他們還有其他工作，例如巡邏和對在囚人士進行搜身。因此，裝置電鎖保安系統不會對大欖女懲教所的人手需求帶來任何特別改變。

未來裝置計劃

9. 部分委員詢問，現時有多少間懲教院所及設施已裝置電鎖保安系統，以及政府當局在其他懲教院所及設施安裝此系統的計劃為何。政府當局表示，截至2014年7月，懲教署轄下14間懲教設施內的部分地方已裝置電鎖保安系統，而羅湖懲教所則已全面裝置該系統。在考慮是否於懲教院所及設施內以電鎖保安系統取代現有手動鎖，須視乎運作需要及實際情況。懲教署會利用在有關懲教設施進行改善工程的機會，按個別懲教設施的情況裝置電鎖保安系統。

相關文件

10. 相關文件一覽表載於**附錄**，該等文件已上載至立法會網站。

立法會秘書處
議會事務部2
2015年12月30日

在大欖女懲教所裝置電鎖保安系統

相關文件

委員會	會議日期	文件
保安事務委員會	2014年2月7日 (議程第V項)	會議議程 會議紀要
財務委員會	2014年7月12日 (議程第8項)	會議議程 會議紀要

立法會秘書處
議會事務部2
2015年12月30日