



中華人民共和國香港特別行政區政府總部食物及衛生局

Food and Health Bureau, Government Secretariat
The Government of the Hong Kong Special Administrative Region
The People's Republic of China

香港中區
立法會道1號
立法會綜合大樓
立法會秘書處
食物安全環境衛生事務委員會秘書
蘇淑筠女士
(傳真：2509 9055)

蘇女士：

立法會食物安全及環境衛生事務委員會
二零一八年三月十三日的會議

就“在柴灣歌連臣角道興建骨灰安置所設施工程”文件
的補充資料

在立法會食物安全及環境衛生事務委員會（事務委員會）二零一八年三月十三日的會議上，政府向委員簡介了在柴灣歌連臣角道興建骨灰安置所設施的工程計劃（立法會CB(2)985/17-18(03))號文件）。事務委員會要求政府提供補充資料，我們的答覆載述如下。

(a) (i)為應付因在柴灣歌連臣角道興建一座骨灰安置所大樓而引致的額外交通和行人流量，政府將會採取的交通改善措施的詳情

2. 為配合骨灰安置所大樓項目，政府會興建一條連接歌連臣角道與新廈街並設有自動扶梯和樓梯的行人通道。另外，相關部門會進行三項道路擴闊和改善工程，分別位於歌連臣角道部分道路、環翠道西行線近連城道和連城道近歌連臣角道交匯處。

3. 行人通道設有自動扶手電梯系統，日常操作是一上一落，共分為六段，每條約1米闊。自動扶手電梯系統總長度約為200米，設有透明上蓋及節能裝置。使用自動扶手電梯由新廈街到歌連臣角道大約需時約7分

鐘。兩條自動扶手電梯的每小時載運量合共約為 5 000 人次。預計於春秋二祭高峰期最繁忙的一小時前往擬建項目的掃墓人士約 2 400 人次；剩餘載運量可以同時應付前往歌連臣角道一帶墳場及骨灰設施的掃墓人士使用。食物環境衛生署（食環署）會在春秋二祭人流高峰期時，按需要安排自動扶手電梯由一上一落的日常操作轉為兩條同時向上，以疏導使用連接新廈街及歌連臣角道自動扶手電梯的人羣。當兩條自動扶手電梯同時向上行時，下山人士可使用旁邊約 1.8 米闊的樓梯，而食環署也會加派人手管理上下山人流。在非繁忙時間並沒有使用者使用時，自動扶手電梯將會處於預備狀態，不會運作。假若有使用人士行近，自動扶手電梯便會受感應而緩緩開始運作，讓使用人士有充足準備。

4. 本項目的自動扶手電梯設計和安裝都必須符合建築物(建造)規例《建築物消防安全守則》及屋宇署發出的《升降機及自動梯設計及建造實務守則》的規定，以確保自動扶手梯在戶外使用時的安全。機電工程署會負責自動扶手電梯的日常維修及保養工作。該署的當值技術人員會透過閉路電視，監察自動扶手電梯的日常運作，遇有機件故障時可以立即採取進跟行動，保障使用者的安全。

5. 三項道路擴闊和改善工程的詳情如下。

(一) 歌連臣角道部分道路

擬建項目對開一段歌連臣角道的行車道將擴闊至最少7.3米闊，而行人路將擴闊至3米，以便疏導前往選址的掃墓人士。

(二) 環翠道西行線近連城道

為改善環翠道西行線近連城道的交通情況，運輸署建議在環翠道加設一個巴士停車灣，使公共巴士在該路段上落客時不會對後來車輛構成阻塞。房屋署、地政總署、路政署及運輸署正就有關改善工程事宜緊密聯繫，合作推展工程。

(三) 連城道近歌連臣角道交匯處

運輸署會在有關交匯處增設 2 個巴士停車處、擴闊該處的行車道及行人路及提供3米闊上落客處，以分隔上述交匯處的行人與車輛。房屋署、路政署、地政總署及運輸署正就有關改善工程事宜緊密聯繫，合作推展工程。

(a)(ii)與擬議項目相關的綠化工程和環境影響緩解措施的詳情

6. 項目除了會在建築物進行天台綠化，地面綠化和垂直綠化外，亦會為用地內之斜坡進行綠化，以收環保和美化之效。

7. 這項工程並不屬於《環境影響評估條例》(第499章)下的指定工程項目。工程計劃的初步環境評審已在2017年11月完成，結果獲環境保護署署長同意。按評審建議，我們承諾採用多項緩解措施，包括在工程進行期間經常灑水減塵、使用低噪音建築設備及豎立特製的臨時隔音屏障，並會採用清煙環保化寶爐(包括靜電除煙裝置)。

(b) 除了建造設有自動扶梯和樓梯的行人通道外，當局會否考慮在擬議工程計劃內一併提供升降機服務，以連接歌連臣角道與新廈街；若會，相關計劃的詳情

8. 因應立法會議員的要求，我們再一次審視有關提供升降機連接新廈街及歌連臣角道的過往研究結果，並確認在擬議的行人通道工程計劃下加設升降機並不可取，原因如下：

- 新廈街與歌連臣角道水平差距達70米，按平面計，距離超過130米。在工地範圍內之斜坡加設升降機需要興建多個升降機塔和長跨距行人天橋，當中涉及大規模的地盤平整和斜坡鞏固工程，技術複雜困難，加上能用作興建該組升降機塔和長跨距行人天橋之空間非常狹窄，闢設施工通路之餘更要確保行人的安全，施工難度很高；
- 礙於空間限制，使用自動扶手電梯和升降機的人士將需要共用新廈街、歌連臣角道以及斜坡中間平台的輪候地方，春秋二祭期間衍生的樽頸會對人流管制工作帶來極大的困難、風險和安全隱患，非常不理想；及
- 興建升降機塔和長跨距行人天橋不單會嚴重影響斜坡之外觀，亦可能會對鄰近居民的視野構成影響。

故此我們在這項目用地內沒有包括升降機。

(c)(i) 會否在骨灰安置所大樓內提供節能裝置／再生能源設施；若會，有關的詳情

9. 這項工程計劃會採用多種節能裝置和可再生能源技術，特別包括：

- (a) 發光二極管照明裝置；
- (b) 回收排氣中棄用的熱能；以及
- (c) 太陽能照明裝置。

10. 循環使用裝置方面，項目會採用雨水循環系統作灌溉用途。這些節能裝置每年可節省 5% 的能源消耗量，其成本回收期約為 6 年。

(c)(ii) 會否在骨灰安置所大樓內提供飲水機；若會，有關的詳情

11. 現時骨灰安置的設計並沒有飲水機，但在骨灰安置所內設置飲水器原則上可取，食環署及建築署會作進一步研究。

12. 另外，事務委員會也要求政府提供在地區為本的骨灰安置所發展計劃下，物色到的 24 幅用地以供發展公營骨灰安置所的進展和時間表。政府一直致力推動有關項目，有關選址最終可否按計劃，用作發展骨灰安置所設施，需視乎初步研究結果而定，這包括工程可行性研究、技術可行性研究及交通影響評估(如適用)。當完成初步研究後，我們會在把用地用作發展骨灰安置所前，先諮詢有關區議會。在過程中，我們須應付的挑戰包括用地的地形限制、發展項目與鄰近土地用途是否協調、配套設施是否足夠、交通和環境影響，以及不同持份者的關注等。至今，我們就 14 個項目分別諮詢了九個區議會並獲得支持，合共可提供約 60 萬個新龕位。政府會繼續就餘下項目諮詢區議會，盡力鞏固公眾龕位未來的供應。各個項目的進度載列於附件。

食物及衛生局局長
(黃淑嫻 黃淑嫻 代行)

二零一八年四月二十六日

副本送：食物環境衛生署助理署長(職系管理及發展)

附件

24 個可供發展公眾骨灰安置所設施的選址

	地區	地點	龕位數目 (大約)	進度	實際／目標 落成年期
1	黃大仙	鑽石山靈灰安置 所擴建用地	1 540	完成	2012
2	離島	長洲墳場擴建用 地	1 000	完成	2013
			1 400	工程將在 2018 年 9 月展開，並 在 2019 年年初 完成。	2019
3	灣仔	黃泥涌道食環署 港島區墳場及火 葬場辦事處現址 (部分)	855	工程已在 2018 年 3 月展開，並 將在 2018 年年 底完工。	2018
4	屯門	龍鼓灘發電廠旁 曾咀煤灰湖部分 土地	160 000	工程已在 2016 年第四季展開， 預計骨灰安置 所大樓在 2019 年下半年完成。	2019
5	北區	和合石墳場的剩 餘棺葬墓地和其 他土地	第一期發展： 44 000 第二期發展： 35 000 第三期發展： 25 000	第一期發展工 程已在 2016 年 12 月底展開，並 在 2019 年年底 完成。 第二期及第三 期的發展時間 表待定。	2019 (第一期)
6	離島	梅窩禮智園墳場 擴建用地	790	工 程 預 計 在 2018 年下半年 展開，並在 2020 年上半年完工。	2020
7	東區	柴灣歌連臣角道 華人永遠墳場靈 灰閣對面環翠邨 公園毗鄰的用地	25 000	計劃在 2018 年 暑假前向立法 會財務委員會 提交撥款申請。	2022 (暫定)

	地區	地點	龕位數目 (大約)	進度	實際／目標 落成年期
8	北區	沙嶺墳場未發展部分	200 000	工地平整及基建工程在取得立法會財務委員會批准撥款後，已在2017年12月展開，並將在2021年年中完工。	自2024年起分階段落成 (暫定)
9	葵青	青荃路荃灣華人永遠墳場毗鄰的用地	20 000	已就交通影響評估及初步設計諮詢區議會。	待定
10 及 11	葵青	葵泰路葵涌焚化爐舊址東南面的葵涌焚化爐舊址的用地	68 500	已就交通影響評估諮詢區議會。	待定
12	荃灣	北大嶼山小蠔灣深水角徑東端的用地	10 300	已就交通影響評估諮詢區議會。	待定
13	荃灣	北大嶼山小蠔灣深水角徑西端的用地	15 700		待定
14	沙田	石門安興里沙田垃圾轉運站毗鄰的用地	40 000	已就交通影響評估諮詢區議會。	待定
15	沙田	富山靈灰安置所擴建用地	不適用	已透過立法會CB(2)1531/15-16(01)號文件(2016年5月17日)向立法會食物安全及環境衛生事務委員會匯報，該用地會改為作重置富山公眾殮房之用。	不適用

	地區	地點	龕位數目 (大約)	進度	實際／目標 落成年期
16	大埔	船灣前堆填區西南角近大埔工業邨的用地	待定	曾在 2017 年 5 月諮詢區議會，現正整理接獲的意見。	待定
17	元朗	新田新潭路與米埔隴路之間的用地	待定	正在計劃諮詢區議會的工作。	待定
18	西貢	將軍澳第 132 區近將軍澳華人永遠墳場的用地	待定	正在計劃諮詢區議會的工作。	待定
19	中西	摩星嶺道昭遠墳場東面的用地	待定	正在計劃諮詢區議會的工作。	待定
20	南區	薄扶林華人基督教墳場毗鄰的用地	待定	正在計劃諮詢區議會的工作。	待定
21	深水埗	呈祥道北面近天主教墳場的用地	待定	正在計劃諮詢區議會的工作。	待定
22	油尖旺	廟街天后廟內的前書塾	待定	正在計劃諮詢區議會的工作。	待定
23	九龍城	紅磡暢行道 6 號殯儀館內空置員工宿舍(部分)	待定	正在計劃諮詢區議會的工作。	待定
24	觀塘	馬游塘中堆填區舊址毗鄰的用地	待定	正在計劃諮詢區議會的工作。	待定