

香港特別行政區政府 機電工程署
香港九龍啟成街3號

Electrical and Mechanical Services Department
Government of the Hong Kong Special Administrative Region
3 Kai Shing Street, Kowloon, Hong Kong
www.emsd.gov.hk

Our reference 本署檔號： () in EMSD BTSD/TS1/PAC(78A)/01

Telephone 電話號碼： 2808 3706

Your reference 來函檔號： CB4/PAC/CS(78,78A&79)

Facsimile 圖文傳真： 2576 7276

電郵： hhchan@legco.gov.hk
kmho@legco.gov.hk
pkwlai@legco.gov.hk

香港中區
立法會道 1 號
立法會綜合大樓
政府帳目委員會秘書
(經辦人：陳向紅女士)

陳女士：

跟進政府帳目委員會《第七十八 A 號報告書》
安達臣道發展工程計劃的管理

謝謝你於 2024 年 1 月 8 日就上述致機電工程署署長的來函，查詢有關升降機採用加強措施後的最新狀況。本署於隨函附件中附上有關答覆，以供政府帳目委員會委員參閱。

此致，

機電工程署署長



(關嘉文

代行)

2024 年 1 月 16 日

連附件

副本送：

房屋局局長	(電郵: shoffice@hb.gov.hk)
土木工程拓展署署長	(電郵: michael.fong@cedd.gov.hk)
房屋署署長	(電郵: psh@housingauthority.gov.hk)
路政署署長	(電郵: jimmy.pm.chan@hyd.gov.hk)
財經事務及庫務局局長	(電郵: sfst@fstb.gov.hk)
審計署署長	(電郵: ncylam@aud.gov.hk)

回應 2024年1月8日政府帳目委員會

第七十八 A 號報告書的政府覆文

安達臣道發展工程計劃的管理

	跟進立法會政府帳目委員會於 2024年1月8日書面提問	目前進度
第4部分 跟進政府帳目委員會於2024年1月8日書面提問	在政府帳目委員會最近一次會議上，委員檢視了政府當局就回應政府帳目委員會第七十八A號報告書的上述議題所採取的跟進行動。儘管委員從2023年7月的政府覆文知悉，貴部門曾跟進委員會各項建議，但委員對現時在天橋A至D提供的升降機服務表示關注。 就此，請告知委員會此事的最新情況，尤其是貴部門就升降機進行的各項改善工作的成效。	路政署委託機電工程署為設在安達臣道的行人天橋A至D的升降機提供保養維修服務。 路政署及機電工程署持續監察上述升降機的表現，並與相關部門保持緊密聯繫，按需要聯同各部門採取適當跟進措施，以維持可靠而有效率的升降機服務。 自2022年起，我們已採取加強措施。根據2023年的紀錄（即由2023年1月1日至2023年12月31日），71%的升降機服務暫停個案在6分鐘至3小時內恢復升降機運作，與審計報告中2019年至2021年為67%的紀錄有持續改善。此外，2023年的暫停時間中位數持續少於2小時，較2019年至2021年的少於3小時有所減少。 路政署及機電工程署會致力確保升降機服務的水平，並盡量減少延誤。